

## Qualità dell'acqua COMUNE DI ROMA E FIUMICINO

### ZONA 3 PESCHIERA CAPORE

gennaio 2025

Parametro	Unità di misura	Limiti e Valori Guida D. Lgs 18/2023	Valori mediani rilevati
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5 < pH < 9,5	7,60
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	581
Temperatura	°C		14,0
Torbidità	NTU	Senza variazioni anomale	<0,5
Colore	Scala Pt/C	Senza variazioni anomale	Incolore
Odore	Diluz. 25	Senza variazioni anomale	0
Sapore	tasso diluz.	Senza variazioni anomale	0
Alcalinità	mg/L CaCO <sub>3</sub>		327
Bicarbonati	mg/L HCO <sub>3</sub>		399
Durezza totale	°F		34,0
Calcio	mg/L Ca		105,00
Magnesio	mg/L Mg		18,90
Residuo fisso calcolato	mg/L		415
Cloro residuo libero	mg/L Cl <sub>2</sub>	0,2	0,20
Clorati	mg/L ClO <sub>3</sub>	0,25	<0,05
Cloriti	mg/L ClO <sub>2</sub>	0,25	<0,05
TOC	mg/L C	Senza variazioni anomale	0,30
Trialometani totali	µg/L	30	<1,0
Batteri coliformi	MPN/100 mL	0	Conforme
Enterococchi intestinali	N/100 mL	0	Conforme
Escherichia coli	MPN/100 mL	0	Conforme
Ammoniaca	mg/L NH <sub>4</sub>	0,5	<0,03
Nitrati	mg/L NO <sub>3</sub>	50	2,98
Nitriti	mg/L NO <sub>2</sub>	0,5	<0,01
Bromuri	µg/L Br		<50
Cianuri	µg/L CN	50	<10
Cloruri	mg/L Cl	250	6,4
Fluoruri	mg/L	1,50	0,12
Ortofosfati	µg/L P2O <sub>5</sub>		<50
Potassio	mg/L K		1,03
Silice	mg/L SiO <sub>2</sub>		4,9
Sodio	mg/L Na	200	3,9
Solfati	mg/L SO <sub>4</sub>	250	16,8
Alluminio	µg/L Al	200	1,1
Antimonio	µg/L Sb	10,0	<1,0
Arsenico	µg/L As	10	<1,0
Berillio	µg/L Be		<0,2
Boro	mg/L B	1,5	<0,02
Cadmio	µg/L Cd	5,0	<0,2
Cromo totale	µg/L Cr	25	<5,0
Ferro	µg/L Fe	200	<5,0
Manganese	µg/L Mn	50	<0,2
Mercurio	µg/L Hg	1,0	<0,2
Nichel	µg/L Ni	20	<2,0
Piombo	µg/L Pb	5	<0,2
Rame	mg/L Cu	2,0	0,002
Selenio	µg/L Se	20	<1,0
Tallio	µg/L Tl		<0,2
Uranio	µg/L U	30	0,50
Vanadio	µg/L V	140	<1,0
1,2 Dicloroetano	µg/L	3,0	<0,1
Acidi Aloaceticici	µg/L	60	-
Acrilammide	µg/L	0,1	<0,03
Antiparassitari Totali	µg/L	0,5	-
Bisfenolo A	µg/L	2,5	<0,25
Cloruro di vinile	µg/L	0,5	<0,1
Composti fenolici	µg/L		-
Epicloridrina	µg/L	0,1	<0,05
I.P.A.	µg/L	0,1	-
Somma di PFAS	µg/L	0,1	<0,10
Tetracloroetilene	µg/L	La somma <10	<1,0
Tricloroetilene	µg/L		<1,0

Fonti di approvvigionamento
La Zona 3 di Roma e Fiumicino è servita dall'acquedotto del Peschiera Capore, costituito da una collezione di fonti sotterranee riferibili ad acquiferi di natura calcarea.
Trattamenti
Stante l'ottima qualità del Peschiera Capore non sono presenti trattamenti per la rimozione o correzione di valori non conformi dei parametri chimici.
Disinfezione
La disinfezione, mediante Ipclorito di Sodio, viene effettuata alla partenza dell'acquedotto del Peschiera Capore.
Ordinanze di Non Potabilità
Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune: <a href="https://www.comune.roma.it/web/it/albo-pretorio-online.page">https://www.comune.roma.it/web/it/albo-pretorio-online.page</a>